

Radom, dnia 11.04.2019r.

Znak sprawy: **2/2019/ZP**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Remont i przebudowa wraz z nową zabudową na obszarze rewitalizacji w Radomiu przy ul. Wałowej 19, 21 i 21A i ul. Bóżnicznej 4, 6 i 6A”.

Zamawiający, otrzymał e-mailem w dniach 08.04.2019r. i 10.04.2019r. zapytania dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/w przetargu. Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytań:

1. Zapytanie nr 1 (z dn. 08.04.2019r.):

„Brak informacji w przedmiarze o nowo projektowanym ogrodzeniu murowanym, prosimy o jego uzupełnienie.”

2. Zapytanie nr 2 (z dn. 08.04.2019r.):

„W przedmiarze brak pozycji do wyceny - winda - w ilości 4 szt. Prosimy również o doprecyzowanie informacji czy winda ma być elektryczna czy hydrauliczna, ponieważ podana jest informacja, że ma być elektryczna, a parametry podane dotyczą windy hydraulicznej. Jednocześnie prosimy o informację czy podszybie musi mieć głębokość 53 cm, ponieważ wymaga norma to min 1 metr. W przypadku tego wymiaru 53 cm, potrzebna jest zgodna na odstępstwo od normy od UDT.”

3. Zapytanie nr 3 (z dn. 10.04.2019r.):

„Na rzucie fundamentu pojawia się informacja o "projekcie podbicia fundamentów istniejących wg. oddzielnego opracowania oraz zabezpieczenie wykopu w technologii mikropalii również wg. oddzielnego opracowania. Prosimy o dołączenie w/w opracowań w związku z wykonaniem rzetelnej wyceny oraz zamieszczenie dokumentacji geologicznej gruntów.”

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Ad 1.

Zamawiający nie przewiduje uzupełniania przedmiaru.

Zamawiający przypomina, iż stosownie do zapisów § 16 pkt 4.1. SIWZ przedmiar robót jest jedynie materiałem pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamówienia a różnice w obliczonych w przedmiarze ilościach, czy brak określonej pozycji należy uwzględnić w cenie oferty jeżeli jej konieczność wynika z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej czy SIWZ.

Ad 2.

Odnosnie kwestii przedmiaru – patrz odpowiedź na zapytanie nr 1.

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że windy zostały zaprojektowane jako elektryczne. Podszybie musi mieć wysokość 53 cm i wykonawca musi uzyskać odstępstwo od UTD.

Ad 3.

W związku z przedmiotowym pytaniem Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ, polegającej na załączeniu do dokumentacji stosownego dokumentu.

Ponadto Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:

1. W § 14 „Opis sposobu przygotowania ofert” w pkt 12 lit. b) klauzulę: „Nie otwierać przed 16.04.2019 roku, godz. 12¹⁵”

zastępuje się klauzulą:

„Nie otwierać przed 19.04.2019 roku., godz. 9¹⁵”

2. W § 15 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”:

a) w pkt 1 w lit. a) zmienia się termin składania ofert z „16.04.2019 roku do godz. 12⁰⁰” na „19.04.2019 roku do godz. 9⁰⁰”

b) w pkt 2 w lit. a) zmienia się termin otwarcia ofert z „16.04.2019 roku o godz. 12¹⁵” na „19.04.2019 roku o godz. 9¹⁵”

3. Do dokumentacji projektowej załącza się dokument pn.: „Projekt technologiczny zabezpieczenia głębokich wykopów oraz podbicia fundamentów budynku”.

Uzasadnieniem modyfikacji jest potrzeba ujednoznacznienia opisu przedmiotu zamówienia poprzez dołączenie do dokumentacji przetargowej dodatkowych załączników ułatwiających prawidłową kalkulację cen ofertowych przez Wykonawców.

Równocześnie Zamawiający przedłużył termin składania i w konsekwencji zmienił termin otwarcia ofert, ponieważ w wyniku modyfikacji treści SIWZ Wykonawcom należy zapewnić dodatkowy czas na zapoznanie się i wprowadzenie zmian w ofertach (art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Jednocześnie dokonuje się stosownej zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Niniejsze zmiany i wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Załącznik:

- Projekt technologiczny zabezpieczenia głębokich wykopów oraz podbicia fundamentów budynku

**Kierownik Zamawiającego –
- Prezes Zarządu Rewitalizacja Sp. z o.o.**

PREZES ZARZĄDU

Włodzimierz Konecki